TU LOGOTIPO

EJEMPLO · DATOS FICTICIOS

EMITE ensayum

INFORME DE ENSAYO Nº 2026-0418

Legionella en agua caliente sanitaria

Muestra LG-2038 · Pedido P-1127

TITULAR	INSTALACIÓN	PUNTO DE MUESTREO	TOMADA POR
Residencia de ejemplo, S.L.	Agua caliente sanitaria	Retorno, sala de calderas	Técnico de muestreo

TOMA	RECEPCIÓN	TEMPERATURA DE LLEGADA	IN SITU
03/11/2026 · 09:10	03/11/2026 · 14:25	6 ºC	Agua 58 ºC · cloro libre 0,4 mg/L

PARÁMETRO	RESULTADO	MÉTODO	ACREDITADO
Legionella spp.	No detectada	ISO 11731	Sí*
L. pneumophila	No detectada	ISO 11731	Sí*
Aerobios a 22 ºC	12 UFC/mL	ISO 6222	—
Aerobios a 36 ºC	4 UFC/mL	ISO 6222	—

Conforme — Resultados dentro de los valores de referencia del plan de control de la instalación.

* Ensayo realizado y firmado por un laboratorio acreditado por ENAC para este ensayo, identificado aquí con su número de acreditación.

Responsable técnico · firma electrónica